

BAB VI
PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Manajemen PT Albéa Rigid Packaging Surabaya sudah mempunyai komitmen dalam dokumen ISO 9001 untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran.
2. Standar kebijakan sistem manajemen kebakaran di PT. Albéa Rigid Packaging Surabaya yang telah dibuat sudah sesuai dan mengacu dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 186 tahun 1999 yang berkaitan tentang unit penanggulangan kebakaran yang ada di tempat kerja, Undang – undang Nomor 1 tahun 1970, Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor 11 tahun 1997 tentang pengawasan khusus akan penanggulangan kebakaran.
3. Sistem proteksi kebakaran yang ada di PT Albéa Rigid Packaging Surabaya terdiri dari sistem proteksi kebakaran pasif yang terdiri dari perlindungan exit dan ketahanan api yang sudah tersedia dari awal perencanaan sampai bangunan fisik gedung dibangun dan sudah sesuai dengan standart a. Sistem proteksi kebakaran aktif yang sudah terpasang di gedung PT. Albéa Rigid Packaging Surabaya terdiri dari sistem detektor asap dan panas, alarm kebakaran, Sistem sprinkler otomatis, Apar dan hidrant. Secara umum sistem proteksi tersebut telah sesuai dengan standar.

6.2. Saran

Perusahaan memperbaiki dan mengevaluasi kegiatan simulasi kebakaran untuk memastikan sistem proteksi kebakaran selalu siap .